

井戸水処理事例



無動力運転中

業 界	化学	圧 力	0.6MPa
設 置 機 種	M102C	洗 浄 頻 度	6時間毎
用 途	井戸水の砂除去	洗 浄 排 水 量	25L/回
流 量	約10m ³ /時	水 源	井戸水
ろ 過 精 度	50ミクロン	設 置 台 数	1台

コメント:

プラスチック成型押出冷却ラインに供給される井戸水の砂を除去することにより、製品の品質向上に大きく貢献している。また、電力を一切使用せずに運用しており、非常にコンパクトでほぼメンテナンスフリーであることから、工場の省力化にも大きく貢献している。