

河川水処理事例



業 界	火力発電	圧 力	0.3MPa
設 置 機 種	E-10000	洗 浄 頻 度	N/A
用 途	砂などの除去	洗 浄 排 水 量	N/A
流 量	160m ³ /時	水 源	河川表流水
ろ 過 精 度	25ミクロン	設 置 台 数	2台並列

コメント：
雨天時の水質改善を目的に設置。ろ過水は各プロセス、その他近隣施設への供給を行っている。