

工業用水処理事例



業 界	石油工場	圧 力	0.1MPa
設 置 機 種	MTG	洗 浄 頻 度	N/A
用 途	RO膜の前処理	洗 浄 排 水 量	N/A
流 量	400m <sup>3</sup> /時	水 源	工業用水
ろ 過 精 度	3ミクロン	設 置 台 数	4台並列

コメント：

既存ストレーナーでは目詰まりが頻発、また現場でのメンテナンスは煩雑で費用も問題であったため、ノズル吸引式のフィルトマットに置き換えられてトラブルは沈静化。非常に高い評価を受けている。