

## 海水処理事例



業 界	火力発電	圧 力	0.2MPa
設 置 機 種	S-6000	洗 浄 頻 度	N/A
用 途	砂、珪藻類、貝殻の除去	洗 浄 排 水 量	200L/回
流 量	150m <sup>3</sup> /時	水 源	海水
ろ 過 精 度	80ミクロン	設 置 台 数	2台(1台予備)

### コメント：

既存ストレーナーでは目詰まりが頻発、また現場でのメンテナンスは煩雑で費用も問題であったため、ノズル吸引式のフィルトマットに置き換えられてトラブルは沈静化。非常に高い評価を受けている。