

排水処理事例



業 界	食品工場	圧 力	0.3MPa
設 置 機 種	MCFM308LP	洗 浄 頻 度	約20分
用 途	余剰汚泥の除去	洗 浄 排 水 量	200L/回
流 量	250m ³ /時	水 源	活性汚泥処理後の二次排水
ろ 過 精 度	80ミクロン	設 置 台 数	1台

コメント:

河川放流する活性汚泥処理水中に残留する汚泥によって臭いが発生し、周辺住民より苦情が寄せられたため、最終ろ過装置として設置。