工場排水処理事例

業　界	製鋼工場	圧力	0.2MPa
設　置　機　種	MTG	洗浄頻度	N/A
用　途	河川放流前のSS・ノルヘキの除去	洗浄排水量	N/A
流　量	60m3/時	水　源	遠心分離による2次処理後の工場排水
ろ　過　精　度	10ミクロン	設　置　台　数	1台

コメント:
プロセス排水を遠心分離にて一次処理、処理しきれない微細SS分・ノルマルヘキサンの除去を目的とした排水の最終処理で設置。処理後の水は、海洋放流、もしくはプロセス水として工程へ戻し再利用を行っている。

アルテック株式会社 ALTECH
〒104-0042　東京都中央区入船2丁目1番1号 住友入船ビル2F
TEL: 03-5542-6753　FAX: 03-5542-6766
Email:ws@altech.co.jp　URL:www.filtomat.jp